

ENGIE – Electrabel deelt informatie.

In de nacht van zaterdag 9 juni op zondag 10 juni is ten gevolge van een storing in de elektronische turbine regeling de reactor Doel 4 automatisch gestopt. De storing betrof een onderdeel van de installatie in het **NIET** nucleaire gedeelte.

Volgens de melding zijn de post- en nood- procedures correct toegepast zonder dat complicaties zijn opgetreden.

De installatie zal naar verwachting vanavond weer opstarten. Tot die tijd wordt het afkoelingsproces niet ingezet.

De veiligheidsregio Zeeland is tijdig op de hoogte gebracht en heeft, gelet op de urgentie en het tijdstip van de dag (nacht), tot vanochtend gewacht om bestuurders en partners over het voorval te informeren.